



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie**

Rzeszów, 15.05.2018r.

RZ.RET.070.2.30.2018.PS

POSTANOWIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie działając z Urzędu na podstawie art. 111 § 1a, 1b, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 27c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)

postanawia

uzupełnić z urzędu decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dnia 30.04.2018r. znak.: RZ.RET.070.2.30.2018.PS w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miejskiej Mielec na okres 3 lat, w następujący sposób:

- w sentencji decyzji po tabeli 2 dodano Tabelę 3. Stawki za stan ścieków - Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m³

Stawki za stan ścieków - Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m ³					
L.p.	dopuszczalny stan ścieków	odchylenie od wartości dopuszczalnej	okresy taryfowe		
			od 1 do 12 miesięcy	od 13 do 24 miesięcy	od 25 do 36 miesięcy
1	temperatura ścieków < 35°C	temperatura odbiega od dopuszczalnej wartości o mniej niż 5°C	2,57	2,60	2,69
		temperatura odbiega od dopuszczalnej wartości o 5°C i więcej	5,13	5,20	5,37
2	odczyn ścieków (pH) 6,5-9,5	pH odbiega od dopuszczalnego zakresu o mniej niż 0,5 pH	2,57	2,60	2,69
		pH odbiega od dopuszczalnego zakresu od 0,5 pH do poniżej 1,5 pH	5,13	5,20	5,37

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów
T. 17 853 74 00 • F. 17 853 64 21 • email: rzeszow@wody.gov.pl

	pH odbiega od dopuszczalnego zakresu od 1,5 pH do poniżej 2,5 pH	7,70	7,80	8,06
	pH odbiega od dopuszczalnego zakresu o powyżej 2,5 pH	10,26	10,40	10,60

oraz tabelę 4. Stawki za skład ścieków - Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/kg

Stawki za skład ścieków - Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/kg						
L.p.	Wskaźniki	Jednostka	Dopuszczalna wartość	okresy taryfowe		
				od 1 do 12 miesięcy	od 13 do 24 miesięcy	od 25 do 36 miesięcy
1	BZT ₅	mg O ₂ /dm ³	1 000	1,54	1,56	1,59
2	ChZT	mg O ₂ /dm ³	1 500	2,57	2,60	2,69
3	Zawiesina ogólna	mg /dm ³	350	1,03	1,04	1,06
4	Azot ogólny	mg N /dm ³	150	1,54	1,56	1,59
5	Fosfor ogólny	mg P /dm ³	20	1,54	1,56	1,59
6	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg /dm ³	100	51,30	52,00	52,70
7	Chlorki	mg Cl/dm ³	1000	5,13	5,20	5,37
8	Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń określone w umowie z dostawcą ścieków przemysłowych	mg /dm ³	Dopuszczalne stężenia wskaźników określone w umowie	256,50	260,00	268,50

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych (bądź mieszaninie ścieków przemysłowych z bytowymi) wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych, określonych w umowie nie mogą przekraczać wartości określonych w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DZ.U. 2016, poz. 1757).

Stawkę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych nalicza się dla każdego wskaźnika oddzielnie, za wyjątkiem wskaźników BZT₅, ChZT, zawiesina ogólna, azot


ogólny, fosfor ogólny, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, dla których stawkę za przekroczenie nalicza się dla jednego wskaźnika, dla którego krotność przekroczenia jest największa.

Uzasadnienie

W decyzji znak: RZ.RET.070.2.30.2018.PS z dnia 30.04.2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie orzekł o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miejskiej Mielec na okres 3 lat. Przy czym wnioskodawca w złożonym wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków podał do zatwierdzenia również stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. W związku z powyższym należało w ww. decyzji zatwierdzić również stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z § 5 pkt 5 powyższego Rozporządzenia, czego organ w decyzji nie uczynił, co tym samym uzasadnia wydanie niniejszego postanowienia w przedmiocie uzupełnienie ww. decyzji w przedstawionym zakresie.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje zażalenie. Jednakże na podstawie art. 111 § 2 k.p.a. 14 dniowy termin do wniesienia odwołania od decyzji biegnie dla strony od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.



Dyrektor
Malgorzata Wajda

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu , ul. Wolności 44, 39-300 Mielec
2. Prezydent Miasta Mielca, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
3. Wójt Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec
4. a/a. – RET.

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów
T. 17 853 74 00 • F. 17 853 64 21 • email: rzeszow@wody.gov.pl